

Sitzung am: 27.09.2017	öffentlich	Top Nr.: 7	Amt/Sachbearbeiter: Roland Grießhaber
Freibad, Mehrschichtfilter - Vergabe des Wechsels von Sand und Düsen sowie Tausch der Titananoden			

Sachvortrag:

Im Freibad befinden sich zur Wasseraufbereitung drei Mehrschichtfilter im Stahlkessel mit einem Durchmesser von je 2,80 Meter. Altersbedingt müssen die drei Mehrschichtfilter saniert werden, um die Badewasseraufbereitung für die Zukunft zu gewährleisten.

Folgende Sanierungsmaßnahmen an den drei Mehrschichtfilter sind notwendig:

- Austausch der mineralischen Filterschicht
- Erneuerung der Filterdüsen
- Erneuerung der Titananoden der Korrosionsschutzanlage für den kathodischen Korrosionsschutz der Stahlkessel

Die Firma Guldager AG CH-4414 Füllinsdorf wurde aufgefordert hier für die notwendigen Arbeiten ein Angebot abzugeben. Weitere Angebotsabfragen sind im Blick auf die Ausführung der Arbeiten nicht möglich, da wir mit der Titananodenkorrosionsschutzanlage grundsätzlich an die Fa. Guldager AG gebunden sind, weil hier die weiteren Komponenten dieser Anlage, die nicht saniert werden muss, von der Fa. Guldager AG stammt; auch im Blick auf die übergreifenden Arbeiten, die nur in den Stahltanks stattfinden.

Die Firma Guldager AG hat diese Arbeiten mit brutto 47.003,02 € angeboten.

Beschlussvorschlag:

Die Arbeiten für das Wechseln von dem Filtersand und den Düsen sowie den Tausch der Titananodenschutzanlage an den drei Mehrschichtfiltern im Freibad soll zum Angebotsbruttopreis von 47.003,02 € an die Firma Guldager AG CH-4414 Füllinsdorf vergeben werden. Dieses Angebot erscheint nach Prüfung als annehmbar.